

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego FENICE Poland Sp. z o.o. w Bielsku - Białej za rok 2017 wynoszą:

	DLA PRZERW PLANOWANYCH	DLA PRZERW NIEPLANOWANYCH		Uwagi
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi	
SAIDI [minuty / odbiorcę / rok]	169,05	1,21	0,00	
SAIFI [ilość przerw / odbiorcę / rok]	0,38	0,04	0,00	
MAIFI [ilość przerw / odbiorcę / rok]	0,00	0,31		

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (zgodnie z definicją podaną w ustawie Prawo energetyczne art.3 ust.13), do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi:

331

Objaśnienia:

- < SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- < SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- < MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- < przerwa krótka, to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty
- < przerwa długa to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 12 godzin,
- < przerwa bardzo długa, to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
- < przerwa planowana - to okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 w/w rozporządzenia.
- < przerwa nieplanowana - katastrofalna, to okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca nie został powiadomiony trwająca dłużej niż 24 godziny zgodnie z zapisem w § 40 ust 2 pkt 4 w/w rozporządzenia.